

RESEAU DE GAZ

Lutry

RUE DU VOISINAND

Echelle originale : 1:200

Organe de fermeture

- Vanne soudée
- Vanne à bride
- Vanne auto-perforante (frialen)
- Robinet
- Robinet PE
- Vanne de branchement
- Vanne papillon
- Vanne à commande décalée
- Vanne fermée

Siphon / Purge

- Siphon
- Purge
- Aérateur

Conduites

- HP
 - MP
 - BP
 - BPA
- Précision
- Précis
 - Reporté
 - Imprécis

Protection cathodique

- Anode
- Redresseur
- Potelet, point de mesure
- Point de connexion PRC
- câble en service

Protection / Mode de pose

- Conduite bétonnée
- Conduite gainée
- Conduite ciment armé
- Protection inconnue
- Pousse-tube
- Conduite tubée
- Cracking
- Forage dirigé
- Rhéhabilitation de conduite
- Protection cathodique

Zone en travail

- Zone en travail

DOCUMENT POUR ETUDE

Des modifications de notre réseau pouvant intervenir en tout temps, vous êtes tenu de prendre contact avec notre service dans les 10 jours précédant la mise en chantier.
La position exacte des conduites de Gaz est à déterminer par sondage.
Les profondeurs sont données sur conduites.

POUR LES CONDUITES PROTEGEES CATHODIQUEMENT

Débrancher le redresseur pour les travaux de soudures électriques puis le rebrancher à la fin de ceux-ci.
Réfectionner soigneusement l'isolation. Branchements à équiper d'un joint isolant.
En cas de croisement ou de parallélisme rapproché mettre une feuille de polyéthylène entre les objets protégés et sans protection. Remblayer avec du sable.

Date: 11.11.2021

